
Ракурс360 плакат по охране труда

Электро-безопасность: группа I

Для работников, которые не обслуживают электроустановки

Человека бьёт током — сначала прекратите действие тока. Помогайте, только если это безопасно для вас

220н, п. 4 Порядка; прил. 2, п. 1



Кому нужна группа I

Работникам, которые не обслуживают электроустановки, но при работе могут попасть под напряжение. Перечень должностей утверждает руководитель.

903н, п. 2.3

Как присваивают

Инструктаж, затем устный опрос; при необходимости — проверка навыков и первой помощи при поражении током.

903н, п. 2.3

Кто и где отмечает

Проводит работник с III группой или специалист по охране труда с IV группой. Запись — в журнале с подписями обоих.

903н, п. 2.3

Розетки и провода

Не пользуйтесь повреждёнными розетками, выключателями и проводами с нарушенной изоляцией.

ППР, п. 35 «а», «б»

Электроинструмент

Перед работой — проверка; сами не разбирайте и не чините инструмент, кабель, вилку.

835н, пп. 39, 44

Почувствовали ток

Сразу прекратите работу и сообщите руководителю. Инструмент — на проверку.

835н, п. 51; ТК РФ, ст. 215

Ремонт — не ваше

Обслуживание и ремонт электроустановок — работа электротехнического персонала с проверкой знаний и группой по электробезопасности.

903н, п. 2.3

Первая помощь

После отключения тока — проверьте дыхание, вызовите скорую, при необходимости — реанимация.

220н, прил. 2, пп. 3, 4