Ракурс360 плакат по охране труда

Котельная

Помещения, двери, газоопасные места и высота — по Правилам 924н

Загромождать проходы и проезды внутри котельной запрещено

924н, п. 14



Дверь и ключи

Помещение без постоянного персонала запирают на замок, но изнутри дверь должна открываться без ключа. Ключи выдают и принимают по журналу.

924н, п. 15

Газоопасные места

У входа — предупреждающие знаки. Список газоопасных мест утверждает работодатель, вывешивает на рабочем месте; персонал знакомят под роспись.

924н, пп. 16, 21

Опасные зоны

Проёмы, приямки, котлованы, открытые люки колодцев и камер ограждают по всему периметру, вешают «Осторожно! Опасная зона».

924н, п. 17

Горючее — в меру

Бензин, керосин, спирт, краски, растворители и другие легковоспламеняющиеся материалы — не больше суточной нормы расхода.

924н, п. 19

Выше 1,8 м

Арматуру выше 1,8 м обслуживают с металлических площадок с лестницей и перилами не ниже 1,1 м и бортиком не ниже 0,1 м. Ступени гладкими и из прутка не делают.

924н, п. 20

Камеры и каналы

В камерах и каналах подземных теплопроводов регулярно откачивают воду из приямков, проходы не загромождают.

924н, п. 18

Ремонт — по наряду

Ремонт котлов, работа внутри топок и барабанов, монтаж и демонтаж, сварка в колодцах и камерах, установка заглушек — только по наряду-допуску.

924н, пп. 23, 26