Ракурс360 плакат по охране труда

Огнетушители

Сколько, где размещать, маркировка и учёт — Правила противопожарного режима

Огнетушитель — на видном месте у выхода, не выше 1,5 м до верха корпуса
ППР, п. 409



Пригодные и по нормам

Руководитель обеспечивает огнетушители по нормам ППР и следит за сроками перезарядки, освидетельствования и замены из паспорта.

ППР, п. 60

Не меньше 2 на этаж

В общественных зданиях — минимум 2 огнетушителя на каждом этаже.

ППР, п. 400

Расстояние до очага

Не больше 20 м — в административных и общественных помещениях; 30 м — категории А, Б, В1–В4; 40 м — Г; 70 м — Д.

ППР, п. 406

Номер, дата, пломба

На корпусе — порядковый номер и дата зарядки, запорно-пусковое устройство опломбировано.

ППР, п. 407

Не мешать эвакуации

В коридорах и проходах огнетушители не должны мешать людям выходить. Подставки — чтобы не упали.

ППР, п. 409

На перезарядку — с заменой

Отправили огнетушитель на перезарядку — поставьте заряженный с рангом тушения не ниже, чем у отправленного.

ППР, п. 403

Зимой

Огнетушители с зарядом на водной основе храните по инструкции изготовителя.

ППР, п. 408

Журнал

Наличие, осмотры и сроки перезарядки записывают в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

ППР, п. 60