Наряд-допуск в электроустановках

Памятка работнику: организационные мероприятия: наряд, распоряжение, допуск, инструктаж — Правила № 903н

Самовольные работы в электроустановках запрещены
903н, п. 4.2



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Три основания

Работают по наряду-допуску, по распоряжению или по утверждённому перечню работ в порядке текущей эксплуатации. (903н, п. 4.1)

Не расширяйте

Нельзя расширять рабочее место и объём задания, указанные в наряде, распоряжении или перечне. (903н, п. 4.2)

Кто выдаёт наряд

Административно-технический персонал с группой V — выше 1000 В, с группой не ниже IV — до 1000 В. (903н, п. 5.4)

Срок — 15 дней

Не больше 15 календарных дней, продлить можно один раз на 15. Работы под напряжением — на одну смену. (903н, п. 6.3)

Допуск — на месте

После проверки подготовки рабочего места. Состав бригады сверяют по удостоверениям, отсутствие напряжения доказывают бригаде. (903н, пп. 10.5, 10.6)

Целевой инструктаж

Перед началом работ — обязательно. По наряду-допуску его подписывают в таблицах наряда. (903н, пп. 10.7, 10.10)

Подготовку не меняйте

Нельзя изменять выполненные по наряду технические мероприятия по подготовке рабочего места. (903н, п. 10.1)

Хранение — 1 год

Закрытые наряды хранят год. Были авария, инцидент или несчастный случай — в архиве с материалами расследования. (903н, п. 6.5)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест